

Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o. w Brzezinach

<https://zuk-brzeziny.bip-e.pl/zb/przetargi-zapytania-i-o/13836,12102020-Wyjasnienia-do-SIWZ-na-zakup-dostawe-wraz-z-instalacja-przepompowni-sci.html>
06.05.2024, 09:13

12.10.2020 Wyjaśnienia do SIWZ na zakup, dostawę wraz z instalacją przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Polnej w Brzezinach

Brzeziny, dnia 12.10.2020

Dotyczy: postępowania na zakup, dostawę wraz z instalacją przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Polnej w Brzezinach

Pytanie 1:

„Zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje że przepompownia ścieków musi zostać włączona do istniejącego systemu monitoringu prosimy o wskazanie kogo system istnieje w Zakładzie oraz proszę wskazać osobę odpowiedzialną za wpięcie nowobudowanych obiektów do istniejącego systemu”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż istniejący system monitoringu jest firmy METALCHEM-WARSZAWA S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków z siedzibą w Warszawie, zaś stroną odpowiedzialną za wpięcie nowobudowanych obiektów do istniejącego systemu będzie Wykonawca.

Metadane

Data publikacji : 12.10.2020

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)